



- Legenda:**
- Novr. výstražná tabuľka
 - Novr. úsekový odpnac
 - Novr. uzemnenie
 - Novr. betónový jednotuchý PB
 - Novr. kiosková trafostanica
 - Novr. nadzemné VN vedenie
 - Ochranné pásmo 4m (jednoduché izolované vodice)
 - Ochranné pásmo 4m (jednoduché izolované vodice)
 - Exist. nadzemné VN vedenie
 - Exist. nadzemné VN vedenie
 - Dem. betónového jednotuchého PB
 - Označenie - plochy, hraničná cesta
 - Výrub drevin
 - Orientačná značka smer sever
 - Podperný bod
- Nap. sústava:**
VN - 3 ~ 22kV, 50Hz (STN EN 61293)
Sieť s priamym (mzkoimpedančným) uzmenením
II (STN EN 50341-2-23: 2017
- Drnh sieť:**
Nám. oblasť:
- Ochrana pred zosohom elektrickým prúdom STN EN 61140-2:2004**
- 5.1 Ochrana príbežných podmienkach - základná ochrana
5.1.1 Zákadná izolácia (pre vodice v celej trase rekonštrukcie
5.1.4 Umiestnenie mimo dosahu (pre celé VN vzdušné vedenie
5.2 Ochrana príporuche
5.2.2 Ochranné pospajanie (pre všetky nežíve kovové časti
5.2.4 Indikácia a odpojenie vo vysokonapätových inštaláciách
5.2.4 Indikácia a odpojenie vo vysokonapätových inštaláciách
5.2.4 skratové a zemné ochrany v napätovej RZ VVN/VN Pr
5.2.5 Samočinné odpojenie napájania (vypínaním v RZ VVN/
5.2.8 Odstupňovanie potenciálu (kruhové uzemnenie v okolí U

Kú Nitranske Pravo

Montáž VN zems. izolač. vodičov 3x PAS 1x50 22kV v trase 115m
Postupné ochranné pásmo od osi krajného vodiča 4m

Montáž VN zems. káblov v trase 194m
Postupné ochranné pásmo od osi VN káblov 1m

3x IZV N no JB
3x SDI 83.0
VN.2
3x IZV N no JB
3x SDI 83.0

3x IZV K no JB
3x XNKL/OV
3x SDI 27.2
VN.3

3x POLT-24C/1X0-ML-1-13
OTE 25/400-32, 3EK7, SB
293/vv/prevenc. - zohumie
MESTO SKRATOVANIA

Exist. NN AF 66 3x70-50
Exist. NN AF 66 3x70-50
Exist. NN AF 66 3x70-50
Exist. NN AF 66 3x50, k 293
Exist. NN AF 66 3x50, k 293

Ymena exist. JB